



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДПИСАНИЕ № Б7/381-2265

об устранении нарушений требований законодательства в области безопасности в электроэнергетике, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

" 08 " июня 2018 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №31 «Журавлик» Старооскольского городского округа
309512, РФ, Белгородская обл., г. Старый Оскол,
мкр. Жукова, д.31

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № Б7/381-2265 от 18.05.2018 г. заместителя руководителя Верхне-Донского Управления Ростехнадзора Колодезного Валентина Алексеевича была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №31 «Журавлик» Старооскольского городского округа (далее МБДОУ ДС №31 «Журавлик»)

с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. 05 июня 2018 г., продолжительность 8 час.

с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. 06 июня 2018 г., продолжительность 8 час.

с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. 07 июня 2018 г., продолжительность 8 час.

с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 08 июня 2018 г., продолжительность 4 час.

Плановая выездная проверка проведена с целью проверки соблюдения требований безопасности в электроэнергетике и выполнения требований ФЗ-261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в отношении

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад

№31 «Журавлик» Старооскольского городского округа

309512, РФ, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Жукова, д.31

ИНН 3128007894, ОГРН 1023102366209, КПП 312801001

Заведующий Хлынова Лариса Алексеевна

Лицо(а), проводившее проверку: Первышев Николай Вячеславович – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Хлынова Лариса Алексеевна законный представитель юридического лица заведующий МБДОУ ДС №31 «Журавлик», Полякова Наталья Васильевна зам. заведующего по АХР (ответственный за электрохозяйство) МБДОУ ДС №31 «Журавлик».

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

проведена плановая (внеплановая) выездная проверка соблюдения требований безопасности в электроэнергетике и выполнения требований ФЗ-261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Сведения о результатах плановой (внеплановой) выездной проверки соблюдения требований безопасности в электроэнергетике и выполнения требований ФЗ-261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»: при проведении проверки в МБДОУ ДС №31 «Журавлик» выявлено 3 (три) нарушения соблюдения требований безопасности в электроэнергетике.

На основании акта-проверки от 08.06.2018 года № Б7/381-2265, руководствуясь «Положением о федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30.07.2004 года № 401 (с изм. и доп.) я, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Верхне-Донского управления Ростехнадзора Первышев Николай Вячеславович

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Юридическому лицу МБДОУ ДС №31 «Журавлик» (309512, РФ, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Жукова, д.31) и его законному представителю организовать устранение выявленных нарушений:

	Конкретное нарушение требований энергетической безопасности	Нормативный документ и номер его пункта, требования которого нарушены	Объект надзора, на котором нарушены требования энергетической безопасности	Срок устранения нарушения
1.	Не проводятся осмотры видимой части заземляющего устройства для определения технического состояния заземляющего устройства.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭ-ЭП), утверждены Министерством энергетики Российской Федерации Приказ №6 от 13 января 2003 г.; Зарегистрированы Минюстом России 22 января 2003 г., рег. №4145, Введены в действие с 1 июля 2003 г. ПТЭЭП п.2.7.8	МБДОУ ДС №31 «Журавлик»	08.07.2018г
2.	Не определен распоряжением руководителя организации порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок , утверждены Министерством труда и социальной защиты РФ приказом № 328н от 24.07.2013г., зарегистрированы Минюстом России введены в действие 04.08.2014г. №30593 от 12.12.2013г. ПОТ П.3.13	МБДОУ ДС №31 «Журавлик»	08.07.2018г
3.	Не проведена проверка знаний норм и правил у рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений Брагина Е.В. с учетом его должностных обязанностей.	ПТЭЭП П.1.4.37	МБДОУ ДС №31 «Журавлик»	08.07.2018г

Об устранении нарушений и выполнении предписания направить информацию в Отдел государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Верхне-Донского управления Ростехнадзора в срок до 08.07.2018 г. по адресу: индекс, город Белгород, ул. Студенческая, д.18 и факсимильным сообщением по телефону 8 (4722) 34-04-46 и по адресу электронной почты: b1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru.

Предписание от « 08 » июня 2018 г. № Б7/381-2265 составлено на 3 страницах в 2 экземплярах.
Об устранении нарушений и выполнении предписания известить:

Верхне-Донское управление Ростехнадзора до " 08 " июля 2018 г.
(наименование Ростехнадзора, территориального органа Ростехнадзора) (дата извещения)

Для подтверждения выполнения предписания представить следующие сведения:

Копии документов, подтверждающие выполнение нарушений

Проверка выполнения предписания будет проведена в рамках внеплановой проверки:

в 3 квартале (август) 2018 г.
(квартал, месяц)

Вам представлено право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.
Подписи лиц, проводивших проверку:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР
ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА
И НАДЗОРА ЗА ГТС
ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРВЫШЕВ Н.В.

Предписание получил(а):

Хлынова Лариса Алексеевна законный представитель юридического лица заведующий
МБДОУ ДС №31 «Журавлик»

(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 08 " июня 2018 г.



(подпись)

Пометка об отказе получения предписания:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)