

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад № 31 «Журавлик»
Старооскольского городского округа

№ 47

от «06» июля 2018 г.

309512, Белгородская область,

г. Старый Оскол, м-он Жукова, 31

тел: 8(4725)32-74-68; email: st-dou31@yandex.ru

Заместителю руководителя Верхне-Донского
управления Федеральной службы по
экологическому, техническому и атомному
надзору В.А. Колодезному

ОТЧЕТ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №31 «Журавлик» Старооскольского городского округа об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений в ходе плановой выездной проверки, проведенной Верхне- Донским управлением Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с распоряжением Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору от 18 мая 2018 года № Б7/381-2265 о проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №31 «Журавлик» Старооскольского городского округа, были выявлены нарушения (предписание Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору от 08.06.2018 г. № Б7/381-2265). В ходе исполнения предписания об устранении нарушений приняты следующие меры, проведены мероприятия и действия:

Выявленные нарушения	Меры, принятые по устранению нарушений
Не проводятся осмотры видимой части заземляющего устройства для определения технического состояния заземляющего устройства	Проведен осмотр видимой части заземляющего устройства для определения технического состояния заземляющего устройства о чем в ведомости осмотра заземляющего устройства сделана запись от 20.06.2018г..
Не определен распоряжением руководителя организации порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок	Определен распоряжением руководителя организации порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок (Приказ от 29.06.2018 №41 «О порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок»)
Не проведена проверка знаний норм и правил у рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений Брагина Е.В. с учетом его должностных обязанностей.	Проведена проверка знаний норм и правил у рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений Брагина Е.В. с учетом его должностных обязанностей (Удостоверение №213-6 от 05.07.2018 г.)

Заведующий МБДОУ ДС №31 «Журавлик»



Л.А. Хлынова